



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU



MBPHX009WDQG

SP. ZN.: SÚ 171/2012 Mr-SP-24/544
Č. J.: MUBPH 6994/2012
OPR. ÚŘ. OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová
Mráčková Iveta
TEL.: 573 501 922
E-MAIL: mrackova@mubph.cz
DATUM: 27.08.2012

OBECNÍ ÚŘAD Slavkov pod Hostýnem		Čís. dopor. DS 241
Došlo:	31-08-2012	Vyřídil:
C. J. 346/12		<i>Hecl</i>

E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400
F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, nf5dxbu
zast. PERFECT spol. s r.o. IČ 188 26 873, Zlínská 230, 765 02 Otrokovice

Rozhodnutí

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") obdržel dne **18.4.2012** žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby: „**Slavkov p.H. – úprava NN, Obec**“ na pozemku: **parc. č. 885/4, 932/5, 932/4, 932/3 a 1399, všechny v k.ú. Slavkov pod Hostýnem** a žádost o stavební povolení pro tuto stavbu, které podal **E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice**, zást. PERFECT spol. s r.o., IČ 18826873, Zlínská č.p.230, 765 27 Otrokovice (dále jen „žadatel“).

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení na shora uvedenou stavbu a na základě § 92 odst. 1 a § 115 odst. 1 stavebního zákona vydává

navrhovateli/stavebníkovi: **E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice,**

I. podle § 92 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby: „Slavkov p.H. – úprava NN, Obec“ na pozemku: parc. č. 885/4, 932/5, 932/4, 932/3 a 1399, všechny v k.ú. Slavkov pod Hostýnem;

II. podle § 115 stavebního zákona povoluje stavbu: „Slavkov p.H. – úprava NN, Obec“ na pozemku: parc. č. 885/4, 932/5, 932/4, 932/3 a 1399, všechny v k.ú. Slavkov pod Hostýnem.

Popis stavby:

účelem stavby je posunutí podpěrného bodu č. 37 tak, aby se zvětšila vzdálenost vodičů od budovy školy: stávající dvojitý bet. sloup b.č. 37 bude demontován; nový b.č. 37 bude postaven cca o 3,5 m dál ve směru od b.č. 36; mezi novým b.č. 37 a stávajícím b.č. 40 bude nově natažen izolovaný vodič; stávající vedení od b.č. 36 a b.č. 38 bude přeloženo na nový b.č. 37; na nový b.č. 37 bude osazena rozpojovací skříň, bod bude uzemněn a budou zde osazeny omezovače přepětí.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 885/4, 932/5, 932/4, 932/3 a 1399, všechny v k.ú. Slavkov pod Hostýnem, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (a to včetně podmínek a požadavků uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních správců technické infrastruktury a dotčených orgánů, které jsou součástí dokladové části PD), kterou vypracoval Ing. Jiří Štěrba, autorizovaný inženýr pro technol. zařízení staveb, a která je pro stavebníka nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
3. Časový plán: **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
5. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí:
 - Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno zn. 5000576450 z 25.1.2012
 - Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. zn. 115/20012 z 31.1.2012
 - Telefónica Czech Republic, a.s. Praha č.j. 15244/12 z 26.1.2012
 - E.ON Česká republika, s. r. o. České Budějovice zn. H18502-ZO51203343 z 1.2.2012
 - Ředitelství silnic Zl. kraje OMS Kroměříž zn. 726/12-22 z 5.2.2012Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí Dokladové části dokumentace a pro stavebníka jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dle závazných stanovisek (popř. koordinovaného závazného stanoviska) dotčených orgánů:
 - MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odbor ŽP č.j. MBPH 1835/2012 z 3.2.2012
 - MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní č.j. MBPH 5898/2012 z 10.4.2012Tato stanoviska jsou součástí Dokladové části dokumentace a pro stavebníka jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

