



MBPHX00AU7SL

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

SP. ZN.: SÚ 101/2013-Mr-VV-8/2013
Č. J.: MUBPH 9819/2013
OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová
Mráčková Iveta
TEL.: 573 501 922
E-MAIL: mrackova@mubph.cz
DATUM: 24.5.2013

OBECNÍ ÚŘAD Slavkov pod Hostýnem		Čís. dopor. 25/129
Došlo:	29-05-2013	Vyřídil:
Č.j.	142/13	

E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400

F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice,

zást. MOPRE s.r.o. IČ 283 23 700, Břest č.p.79, 768 23 Břest

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, zást. MOPRE s.r.o. IČ 283 23 700, Břest č.p.79, 768 23 Břest (dále jen „žadatel“) dne 5.2.2013 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Slavkov p.H., lokalita RD**“ na pozemcích parc. č.940, 1401/4, 1010/7, 932/11, 1399, 885/5, 885/1, 883/2, 868/1, 869/2, 860/2, 862/1, 692/3, 692/4, 692/5, 839/1, 824/2, 824/21, 824/13, 824/14, 824/16, 692/12, 692/11, všechny v k.ú. Slavkov pod Hostýnem. Tímto dnem bylo územní řízení zahájeno.**

MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Odbor ÚP a SŘ, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, doručuje podle § 87 odst. 1/ zákona č. 183/2006 Sb. rozhodnutí v řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písmeno b/ stavebního zákona

veřejnou vyhláškou.

otisk úředního razítka

Ing. Ludmila DOSTÁLOVÁ v. r.
vedoucí odboru ÚP a SŘ
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Za správnost vyhotovení:

Mráčková Iveta
referent odboru ÚP a SŘ
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne 29. 5. 2013 Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.





MBPHX00AU7TG

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

SP. ZN.: SÚ 101/2013-Mr-ÚR-4/331
Č. J.: MUBPH 2784/2013
OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová
Mráčková Iveta
TEL.: 573 501 922
E-MAIL: mrackova@mubph.cz
DATUM: 24.05.2013

OBECNÍ ÚŘAD Slavkov pod Hostýnem		Čís. dopor. DS 129
Došlo:	29 -05- 2013	Vyřídil:
č.j.	142/13	

E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400

F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice,

zást. MOPRE s.r.o. IČ 283 23 700, Břest č.p.79, 768 23 Břest

Územní rozhodnutí

E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, zást. MOPRE s.r.o. IČ 283 23 700, Břest č.p.79, 768 23 Břest (dále jen „žadatel“) dne **5.2.2013** podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **„Slavkov p.H., lokalita RD“ na pozemcích parc. č.940, 1401/4, 1010/7, 932/11, 1399, 885/5, 885/1, 883/2, 868/1, 869/2, 860/2, 862/1, 692/3, 692/4, 692/5, 839/1, 824/2, 824/21, 824/13, 824/14, 824/16, 692/12, 692/11, všechny v k.ú. Slavkov pod Hostýnem.** Tímto dnem bylo územní řízení zahájeno. Žádost byla doplněna dne 25.3.2013.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c), posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, stavebníkovi/žadateli: **E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice**

rozhodnutí o umístění stavby:

„Slavkov p.H., lokalita RD“ na pozemcích parc. č.940, 1401/4, 1010/7, 932/11, 1399, 885/5, 885/1, 883/2, 868/1, 869/2, 860/2, 862/1, 692/3, 692/4, 692/5, 839/1, 824/2, 824/21, 824/13, 824/14, 824/16, 692/12, 692/11, všechny v k.ú. Slavkov pod Hostýnem.

Popis záměru: výstavba nového zemního kabelového vedení NN pro napojení nových odběratelů a rozšíření distribuční sítě NN. Ze stávajícího rozvaděče NN stávající jednosloupové trafostanice T1 Nad Hřištěm (na poz. parc. č. 940), bude osazena pojistková lišta; dále bude vyvedeno z této nově vzniklé sady nové zemní kabelové vedení NN, kabelem NAYY 4x150mm²; nový zemní kabel bude smyčkován přes pilíř SS200 a dál do rozpojovacího kabelového pilíře SR542 R438690 . Celková délka trasy kabelu NN: 466m.

